



<p>Richiedente</p> <p>Publiacqua SPA</p>		<p>Titolo Progetto</p> <p>Perforazione di un pozzo ad uso acquedottistico in loc. Maestrino</p>		
<p>Titolo Documento</p> <p>OGGETTO: Pratica n. 2704/2024 - Procedimento Sidit n. 4404/2024 - R.D. n. 1775/1933 – Localita' MAESTRINO, Comune di Quarrata - Concessione di Acque per uso POTABILE. Richiedente: PUBLIACQUA SPA - Convocazione Conferenza di servizi Semplificata (art 14bis L. 241/90) e richiesta pubblicazione all'albo comunale. - Richiesta integrazioni</p> <p>Ns. rif. SISPC 5579714</p> <p><b>Integrazione a chiarimento</b></p>		<p>Codice Commessa</p> <p>02403</p> <p>Codice Documento</p> <p>REL_TEC</p>		
<p>Tabella Revisioni</p>				
Revisione:	Descrizione: EMESSO PER APPROVAZIONE			N° pagine: 4
A	Stesura:	Emanuele Montini	Data: 27/08/2024	
	Approvazione:	Luca Gardone	Data: 29/08/2024	
Revisione:	Descrizione:			N° pagine:
B	Stesura:		Data:	
	Approvazione:		Data:	

**OGGETTO: Pratica n. 2704/2024 - Procedimento Sidit n. 4404/2024 - R.D. n. 1775/1933 – Localita' MAESTRINO, Comune di Quarrata - Concessione di Acque per uso POTABILE. Richiedente: PUBLIACQUA SPA - Convocazione Conferenza di servizi Semplificata (art 14bis L 241/90) e richiesta pubblicazione all'albo comunale. - Richiesta integrazioni**

Ns. rif. SISPC 5579714

In riferimento alla richiesta di integrazioni da parte di Azienda USL Toscana Centro, riportata in oggetto e riferita alla richiesta di concessione ad uso potabile, si provvede a fornire, nella presente nota, chiarimenti in merito alla perimetrazione della fascia di rispetto ed alla ricerca di attività vietate ed ai centri di pericolo potenzialmente interferenti:

- Nella planimetria allegata, redatta su CTR e su foto satellitari, è stato descritto il raggio di 200 metri indicato come fascia di rispetto ai sensi dei commi 4 e 6 art.94 Dlgs 152/06 e succ. mod.
- Da come si evince, nell'ambito di tale contesto oggetto di futuro vincolo, è presente prevalentemente bosco e non sono presenti civili abitazioni; pertanto, è possibile confermare l'assenza sia di centri di pericolo che delle attività non consentite.
- Per quanto riguarda le attività svolte all'interno dell'area comunale dove sorge il bacino antincendio, è di tutta evidenza che, fatto salvo sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva ed i controlli ordinari sull'efficienza dei sistemi di tenuta idraulica, non sono previste, verosimilmente altre attività; nel caso venga attivato per un'emergenza di protezione civile conseguente ad incendio, è ipotizzabile che convergano sul sito i mezzi per ricaricare le autobotti o che intervenga direttamente l'elicottero. Si può pertanto sostenere, che tali operazioni, ancorchè riferite ad eventi eccezionali ed episodici, non determineranno alcuna interferenza con la risorsa idrica sotterranea, e possono ritenersi compatibili non risultando pertanto ricomprese nell'elenco delle attività non consentite, richiamato in premessa. Sarà tuttavia cura di Publiacqua sottoscrivere un protocollo con il Comune di Quarrata, per definire nel dettaglio le modalità di "gestione" dell'area a seguito della realizzazione del pozzo e del conseguente giudizio di idoneità dell'acqua al consumo umano che introdurrà naturalmente, vincoli e prescrizioni a tutela del manufatto e della risorsa estratta.

Luca Gardone



---

Perforazione di un pozzo ad uso acquedottistico loc. Podere Maestrino, Comune Quarrata:

INTEGRAZIONE

pag. 2







