

CAPTAZIONE DA CORSO D'ACQUA OMBRONE PROMBIALLA FI00001

Proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia di
cui all' art. 94 del D.Lgs 152/2006



Tavola / Elaborato	Nome Elaborato:	Scala:
ALL. 1	Analisi di Laboratorio	Data: 30/09/2021

Settore:  INGEGNERIE TOSCANE		Sede Firenze Via de Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.I. 06111950488 Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità alla normativa ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001 - SA8000	
PROGETTISTA : DOTT. GEOL NICOLA CEMPINI		COLLABORATORI : Dott. Duccio Falcioni	
		CONSULENTI TECNICI : Studio Associato Nollodi	
UFFICIO ESPROPRI E PATRIMONIO Geom Andrea Patriarchi Geom. Matteo Masi		COMMESSA I.T. : INGT-TSIGE-PBAAF097	
		RESPONSABILE COMMITTENTE : ING. CRISTIANO AGOSTINI	
DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE : ING. GIOVANNI SIMONELLI		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : DOTT. FRANCESCO TABANI	

Rev.	Data	Descrizione / Motivo della revisione	Redatto	Controllato / Approvato
00	30/09/2021	Emissione	FALCIONI	CEMPINI

Codice	Stato	Attività - Matrice	Cod. ATO	Descrizione	Data fine prel.	Ora prelievo	Motivo del prelievo	Comune
17LA01951	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	20/02/2017	13.52.00	01 - Prel. programmato	PT Pistoia
17LA05069	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	11/05/2017		01 - Prel. programmato	PT Pistoia
17LA06675	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	19/07/2017	14.20.00	01 - Prel. programmato	PT Pistoia
17LA09168	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	21/08/2017	10.20.00	01 - Prel. programmato	PT Pistoia
17LA11711	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	16/10/2017	15.02.00	01 - Prel. programmato	PT Pistoia
18LA02597	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	28/02/2018		01 - Prel. programmato	PT Pistoia
18LA04615	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	17/04/2018	10.18.00	01 - Prel. programmato	PT Pistoia
18LA07293	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	19/06/2018	15.28.00	01 - Prel. programmato	PT Pistoia
18LA10249	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	23/08/2018	14.19.00	01 - Prel. programmato	PT Pistoia
18LA12485	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	15/10/2018	15.37.00	01 - Prel. programmato	PT Pistoia
19LA00288	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	08/01/2019	12.18.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
19LA02065	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	18/02/2019	15.25.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
19LA04657	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	15/04/2019	15.37.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
19LA07323	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	17/06/2019	14.48.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
19LA10205	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	19/08/2019	15.13.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
19LA13447	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	21/10/2019	12.07.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
19LA16496	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	16/12/2019	12.25.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
20LA02340	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	20/02/2020	12.20.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
20LA04844	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	20/04/2020	14.12.21	01 - Prel. programmato	Pistoia
20LA07137	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	16/06/2020	14.06.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
20LA10654	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	18/08/2020	10.52.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
20LA14442	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	21/10/2020	11.52.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
21LA00803	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	19/01/2021	14.46.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
21LA06331	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	17/05/2021	10.35.00	01 - Prel. programmato	Pistoia
21LA11418	Validato	PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	PT PB TO 00 Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla	01/09/2021	11.16.00	01 - Prel. programmato	Pistoia

Dati validati da

Codice	Categoria1	Categoria2	Categoria3	Area	Parametri chimici di base											Parametri microbiologici	
					Temperatura (°C)	Cloro residuo libero (mg/l Cl2)	Torbidità (NTU)	Conducibilità elettrica a 20°C (µS/cm)	Residuo secco a 180°C (mg/l)	Durezza totale (°F)	pH (unità pH)	Carbonio Organico Non Volatile (NPOC) (mg/l C)	Alcalinità (mg/l HCO3-)	Ammonio (mg/l)	Nitrito (mg/l)	Batteri coliformi a 37°C (MPN/100 ml)	Escherichia coli (MPN/100 ml)
					Tab C		TAB C	TAB C	TAB C	TAB C	TAB C	TAB C		TAB C	TAB B	TAB C	TAB A
					APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23nd 2017 4500-Cl G	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Calcolo	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	UNI EN 1484:1999	APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	UNI EN ISO 9308-2:2014	UNI EN ISO 9308-2:2014
17LA01951	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	8,4	< 0.02	0,5	259	199		8,4			< 0.05	< 0.01	130	2
17LA05069	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia			0,62	268	206	13	8,5		198	< 0.05		201	14
17LA06675	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	18,6	< 0.02	0,44	326	251		7,3			< 0.05	0,01	0	0
17LA09168	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	16	< 0.02	0,34	293	226		7,5			< 0.05	0,02	0	0
17LA11711	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	12	< 0.02	0,43	279	215	15	8,5	0,53	201	0,07		921	5
18LA02597	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia			0,5	257	198		8,4			< 0.05	< 0.01	276	0
18LA04615	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	7	< 0.02	0,96	265	204	14	8,1	0,4	162	< 0.05		0	0
18LA07293	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	15									< 0.05	< 0.01	629	35
18LA10249	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	19	< 0.02	0,91	269	207		8,4			< 0.05	< 0.01	> 2419.6	248
18LA12485	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	16		1,11	273	210	14	8,4	0,69	179	< 0.05		> 200.5	> 200.5
19LA00288	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	11	< 0.02	0,26	283	218		8,3			< 0.05	< 0.01	> 200.5	32
19LA02065	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	9	< 0.02	0,55	265	204		8,3			< 0.05	< 0.01	236	3
19LA04657	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	11		0,66	266	205	14	8,4	0,48	184	< 0.05		727	7
19LA07323	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	18		0,5	278	214		8,3			0,05	< 0.01	> 200.5	18
19LA10205	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	20,9	< 0.02	0,66	306	236		7,7			< 0.05	< 0.01	0	0
19LA13447	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	15	< 0.02	0,36	282	217	16	8,7	1,29	174	< 0.05		> 2419.6	118
19LA16496	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	6		0,92	245	189		8,1			< 0.05	< 0.01	> 200.5	12
20LA02340	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	8,1		0,77	248	191		8,3			< 0.05	< 0.01	> 200.5	4
20LA04844	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia			0,49	255	196	13	8,3	0,7	173	< 0.05		201	109
20LA07137	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	8	< 0.02	1,15	252	194		8,4			< 0.05	< 0.01	> 200.5	> 200.5
20LA10654	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	17,5		0,41	267	206		8,2			< 0.05	< 0.01	1553	49
20LA14442	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	13		< 0.25	294	226	16	8,2	0,36	185	< 0.05		> 200.5	15
21LA00803	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	6	< 0.02	0,37	251	193		8,2	0,46		< 0.05	< 0.01	165	10
21LA06331	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia		< 0.02	0,89	236	182	13	8,4	0,59	137	< 0.05		1733	37
21LA11418	Grezza Pot.	Superficiale	Fiume/torrente	Pistoia	11,2	< 0.02	0,26	299	230		7,9	< 0.3		< 0.05	0,01	727	6

[illegible]

Dati validati da		Metalli																			1,1,1- Tricloroet ano (µg/l)
Codice	Bario (µg/l)	Boro (mg/l)	Cadmio (µg/l)	Calcio (mg/l)	Cromo (µg/l)	Ferro (µg/l)	Magnesio (mg/l)	Mangane se (µg/l)	Mercurio (µg/l)	Nichel (µg/l)	Piombo (µg/l)	Potassio (mg/l)	Rame (mg/l)	Selenio (µg/l)	Sodio (mg/l)	Vanadio (µg/l)	Zinco (µg/l)	Tallio (µg/l)	Uranio (µg/l)		
	TAB B	TAB B		TAB B	TAB C		TAB C	TAB B	TAB B	TAB B		TAB B	TAB B	TAB C	TAB B						
	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014	EPA 6020B 2014		
17LA01951																					
17LA05069	74	0,01	< 0.5	44	< 0.5	7	6	< 2	< 0.1	< 0.5	< 0.5	1	< 0.005	< 0.5	6	< 0.5	< 5			< 1	
17LA06675																					
17LA09168																					
17LA11711	81	0,02	< 0.5	48	< 0.5	10	6,7	< 2	< 0.1	< 0.5	< 0.5	1,1	< 0.005	< 0.5	8	< 0.5	9			< 1	
18LA02597																					
18LA04615	80	0,01	< 0.5	46	0,6	22	5,8	< 2	< 0.1	< 0.5	0,9	0,9	< 0.005	0,5	6	< 0.5	68			< 1	
18LA07293																					
18LA10249																					
18LA12485	82	0,01	< 0.5	47	< 0.5	11	6,1	< 2	< 0.1	< 0.5	< 0.5	1,2	< 0.010	< 0.5	7	< 0.5	< 5	< 0.5	< 0.5	< 1	
19LA00288																					
19LA02065																					
19LA04657	78	< 0.01	< 0.5	47	< 0.5	16	6,3	3	< 0.1	< 0.5	< 0.5	0,9	< 0.01	< 0.5	5	< 0.5	23	< 0.5	< 0.5	< 1	
19LA07323																					
19LA10205																					
19LA13447	86	0,01	< 0.5	51	< 0.5	9	6,7	< 2	< 0.1	< 0.5	< 0.5	1,1	< 0.01	< 0.5	7	< 0.5	< 5	< 0.5	< 0.5	< 1	
19LA16496																					
20LA02340																					
20LA04844	70	< 0.02	< 1	41	< 1	< 20	5,9	< 4	< 0.2	< 1	< 1	0,9	< 0.01	< 1	5	< 1	< 20	< 1	< 1	< 1	
20LA07137																					
20LA10654																					
20LA14442	94	< 0.02	< 1	52	< 1	< 20	7,3	< 4	< 0.2	< 1	< 1	1	< 0.01	< 1	6	< 1	< 20	< 1	< 1	< 1	
21LA00803																					
21LA06331	74	< 0.02	< 1	43	< 1	47	5,9	4	< 0.2	< 1	< 1	0,9	< 0.02	< 1	5	< 1	< 20	< 1	< 1	< 1	
21LA11418																					

Organoalogenati (OA)																					
Codice	Bromodiclo rometano (µg/l)	Bromoformio (µg/l)	Carbonio tetracloruro (µg/l)	Cloroformio (µg/l)	Dibromoclorometano (µg/l)	Triclorometano totale (µg/l)	Tetracloroetilene (µg/l)	Tricloroetilene (µg/l)	Tetracloroetilene+tricloroetilene (µg/l)	Alacloro (µg/l)	Atrazina (µg/l)	Atrazina Desetil (µg/l)	Bendiocarb (µg/l)	Ciprodinil (µg/l)	Clorotalonil (µg/l)	Clorpirifos (µg/l)	Clorpirifos metile (µg/l)	Deet (µg/l)	Diclobenil (µg/l)	Dicloran (µg/l)	
	TAB B					TAB B					Tab B	Tab B	Tab B	Tab B	Tab B	Tab B	Tab B		Tab B	Tab B	
	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43	
	Man 29 2003					Man 29 2003					Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1	Met ISS CAC015 - solo Pto 7.1
17LA01951										< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
17LA05069	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 1	< 1	< 1												
17LA06675																					
17LA09168										< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
17LA11711	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 1	< 1	< 1												
18LA02597																					
18LA04615	< 1	< 1	< 1	2,1	< 1	4	< 1	< 1	< 1												
18LA07293																					
18LA10249										< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0,01	< 0.01	< 0.01	
18LA12485	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 1	< 1	< 1												
19LA00288																					
19LA02065										< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
19LA04657	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 1	< 1	< 1												
19LA07323																					
19LA10205										< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
19LA13447	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 1	< 1	< 1												
19LA16496																					
20LA02340										< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
20LA04844	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 1	< 1	< 1												
20LA07137																					
20LA10654										< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
20LA14442	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 1	< 1	< 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
21LA00803																					
21LA06331	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 2	< 1	< 1	< 1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
21LA11418																					

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Punto di Prelievo	Cod. ATO	Pacchetti Controlli	n° Controlli Anno	Criticità
PT Torrente Ombrone ad Imp. Prombialla - 02005	FI00001	2(GB1*+Clostridium P.) +2(GS1*+Anioni*+Metalli*+Organoalogenati*+Antiparassitari*+A MPA-Glifosato)	4	

NOTE:

* si riferisce al pacchetto di analisi completo,
per vedere i singoli parametri del pacchetto fare
riferimento al foglio "Legenda parametri in
pacchetti"

Pacchetto	Desc. Parametro	um
Antiparassitari	2,4-D	µg/l
Antiparassitari	Alaclor	µg/l
Antiparassitari	Antiparassitari totali	µg/l
Antiparassitari	Atrazina	µg/l
Antiparassitari	Atrazina Desetil	µg/l
Antiparassitari	Atrazine, desisopropyl	µg/l
Antiparassitari	Azinphos, methyl	µg/l
Antiparassitari	Azossistrobina	µg/l
Antiparassitari	BDMC	µg/l
Antiparassitari	Benalaxil	µg/l
Antiparassitari	Bendiocarb	µg/l
Antiparassitari	Bentazon	µg/l
Antiparassitari	Boscalid	µg/l
Antiparassitari	Carbendazim	µg/l
Antiparassitari	Chloridazon	µg/l
Antiparassitari	Chlorotoluron	µg/l
Antiparassitari	Ciproconazolo	µg/l
Antiparassitari	Ciprodinil	µg/l
Antiparassitari	Clopyralid	µg/l
Antiparassitari	Clorotalonil	µg/l
Antiparassitari	Clorpirifos	µg/l
Antiparassitari	Clorpirifosmetile	µg/l
Antiparassitari	Deet	µg/l
Antiparassitari	Diclobenil	µg/l
Antiparassitari	Dicloran	µg/l
Antiparassitari	Difenamide	µg/l
Antiparassitari	Dimethenamid	µg/l
Antiparassitari	Dimethoate	µg/l
Antiparassitari	Dimethomorph	µg/l
Antiparassitari	Diuron	µg/l
Antiparassitari	Endosulfan Alfa	µg/l
Antiparassitari	Endosulfan Beta	µg/l
Antiparassitari	Endosulfan Solfato	µg/l
Antiparassitari	Etofumesate	µg/l
Antiparassitari	Fenhexamid	µg/l
Antiparassitari	Fenitrothion	µg/l
Antiparassitari	Flufenacet	µg/l
Antiparassitari	Fluopicolide	µg/l
Antiparassitari	Flurocloridone	µg/l
Antiparassitari	Imidacloprid	µg/l
Antiparassitari	Iprodione	µg/l
Antiparassitari	Iprovalicarb	µg/l
Antiparassitari	Isoproturon	µg/l
Antiparassitari	Kresoxim metile	µg/l
Antiparassitari	Lenacil	µg/l
Antiparassitari	Linuron	µg/l
Antiparassitari	Malathion	µg/l
Antiparassitari	MCPA	µg/l
Antiparassitari	MCPP	µg/l