

Autorità Idrica Toscana

Livorno, 14 marzo 2025

AI DIRETTORE GENERALE

Oggetto: proposta di Procedimento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui punti di approvvigionamento dedicati di cui all'art. 4 del DPGR n. 29/R/2008.

Facendo seguito alla relazione illustrativa trasmessa con nota prot. n. 18456/2024, relativa alla proposta di Regolamento sulla gestione e l'utilizzo degli idranti antincendio e degli altri punti di approvvigionamento stradali, si ritiene opportuno, alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati sia internamente che con i Gestori, proporre l'adozione di un "procedimento" all'interno del quale, rispetto al testo proposto con la sopra citata nota, si evidenziano i seguenti aspetti:

- previsione di un richiamo diretto al vigente "*Regolamento Unico di Fornitura*", per quanto riguarda la prevista collaborazione dei Gestori nella segnalazione di fatti rilevanti relativi al mancato rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel DPGR n. 29/R/2008¹;
- indicazione della tipologia di misuratore da installare ai punti di approvvigionamento dedicati (provvisto di telelettura da remoto e possibilità di comunicazione in tempo reale di variazione del volume).

Per tutto quanto sopra premesso, si propone l'approvazione del seguente "Procedimento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui punti di approvvigionamento dedicati di cui all'art. 4 del DPGR n. 28/R/2008":

- 1) il Gestore, in base al Programma degli Interventi approvato dall'Autorità Idrica Toscana, provvede ad installare ai punti di approvvigionamento dedicati di cui all'art. 4 del DPGR n. 29/R/2008 un misuratore con telelettura da remoto e possibilità di comunicazione in tempo reale di variazione del volume, trasmettendo all'Autorità Idrica Toscana entro il 31 maggio di ogni anno:**
 - **l'esatta collocazione del punto di approvvigionamento;**
 - **l'elenco del personale e/o degli enti autorizzati al prelievo, comunicato dal titolare dell'utenza interessata;**

¹ Recante "*Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato*"

Autorità Idrica Toscana

- ***l'utilizzo a cui viene destinato il punto di approvvigionamento, in base al contratto di fornitura:***
 - a. fontana;***
 - b. idrante antincendio;***
 - c. bocca d'innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini;***
 - d. bocca predisposta per il lavaggio delle fognature;***
 - e. multifunzione, indicando due o più tra gli utilizzi sopraelencati;***
- 2) ai fini del riconoscimento della eventuale tariffa agevolata per interventi connessi alle attività antincendio, il titolare dell'utenza interessata provvede a comunicare all'Autorità Idrica Toscana e al Gestore il giorno e l'orario in cui si è verificato l'approvvigionamento da parte del personale e/o degli enti autorizzati al prelievo;***
- 3) il Gestore, in base all'art. 44.4 del vigente "Regolamento Unico di Fornitura", segnala all'Autorità Idrica Toscana i fatti rilevanti di cui sia venuto a conoscenza, quali ad esempio consumi anomali rilevati dai misuratori;***
- 4) sui punti di approvvigionamento ad esclusivo uso idrante antincendio, il Gestore applica un sigillo che può essere rimosso solo in caso di necessità di approvvigionamento da parte del personale e/o degli enti autorizzati al prelievo.***

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si confida in un favorevole accoglimento della proposta.

Il Responsabile del Servizio Vigilanza e Controllo
Dott. Andrea Romano (*)

VISTO
Il Dirigente dell'Area Affari Istituzionali
Dott. Antonio Giampieri (*)

(*) Documento elettronico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005